

耐震補強構造体

ディフェンドクロス

引張試験結果

株式会社ヤマイチ




INSTRON
インストロン引っ張り試験機

60t

※製品の長さや試験機の
ストロークを考慮した
引張試験長さは
50mmが限度です。

1 から 2 の試験片



50mmの時点で
1.6tの荷重になりました。

※試験機のストロークがもう少しあれば荷重の
数値はもっと上がります。

引張試験実施場所
茨城県工業技術センター